



TYPGODKÄNNANDE 1385 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Dutch Environment Corporation B.V.

Ir. Hanlostraat 18-22, NL 7547 RD Enschede.

Tel: +31-53-4302675

E-post: info@decinternational.com

Hemsida: www.decinternational.com

Flexoduct IM-EI15 Imkanal/Flexoduct Supersleeve EI15 (ve i → o)

Produktbeskrivning

Flexoduct IM-EI15 är en flexibel och isolerad cirkulär imkanal med inner- och yttre ytskikt av aluminium/polyester laminat. Finns i storlekarna Ø100, 125, 160 och 200 mm

Flexoduct Supersleeve EI15 är en flexibel isolering med inner- och yttre ytskikt av aluminium/polyester laminat som är avsedd att monteras utvändigt på ventilationskanaler av stålplåt. Finns i storlekarna Ø100, 125, 160 och 200 mm.

Avsedd användning

Flexoduct IM-EI15 och Flexoduct Supersleeve EI15 kan användas i kök i bostäder och andra utrymmen med hushållspis och/eller ugn som imkanal i brandteknisk klass EI15.

Omfattning

Flexoduct IM-EI15 Imkanal och Flexoduct Supersleeve EI15 – Ø100, 125, 160, 200 mm/ Handelsnamn: Flexoduct IM-EI15, Flexoduct Supersleeve EI15, Fresh EasyIM och DIY50 (24) 100, 125, 160 och 200.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 2. säkerhet i händelse av brand, 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar EI15 (ve i → o)	5:231
Klassbeteckningar A2-s1,d0	5:531
Luftbehandlingsinstallationer	5:526
Imkanaler	5:5332
Täthetsklass **C	6:255

* Verifierad enligt EN 13501-1, EN 1366-1

**Verifierad enligt EN 13180

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följersedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typpgodkännande:

Kontrollorgan:

Dutch Environment Corporation B.V.

Produktensnamn (art.nr)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Brand klass EI15/A2-s1,d0,Täthetsklass C.



Kiwa Certification AB

1913

TG 1385

KIWA Certification AB



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Tillverkningsställe(n):

1. Dutch Environment Corporation B.V., Ir. Hanlostraat 18-22, NL 7547 RD Enschede, distributed by DEC International.
2. DEC International d.o.o.Panonska 14, Stara Pazova, Serbia, distributed by DEC International.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Certification AB** Kontrollavtal: **082/2022**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15 december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

General monteringsanvisning, daterad 2021-04-20.

Monteringsanvisning "Flexoduct IM-EI15"

Monteringsanvisning Flexoduct Supersleeve EI15. 2 sidor, daterat 2018-04-03.

Bedömningsunderlag

Rapport DBI PGA10717C

Täthetsprovning EN 13180 Statement of Conformity

Kontrollavtal DEC – KIWA Certification AB – Dnr. 082/2022

Årlig kontroll 2022 – Rapport KIWA Certification AB

Kommentar


-

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2022-03-18

Diarienummer: 123/2022

Giltigt till: 2027-03-17


Deo Yamabo


Johnny Ostfeldt